Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Свердловской области
620075 г.Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84; Тел.346-10-56; oitp-undso@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Туринского городского округа, Слободо-Туринского муниципального района УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
623900 Свердловская область, г. Туринск, ул. Свердлова, 86. тел.2-39-91

Предписание № 52 / 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 г. Туринска
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение *распоряжения заместителя главного государственного инспектора Туринского городского округа, Слободо-Туринского муниципального района по пожарному надзору Пахомова К.А. № 52 от 19_октября 2020 г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с:*

«02» ноября 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.
проведена проверка
Пахомовым Константином Александровичем – заместителем начальника ОНД и ПР Туринского ГО, Слободо – Туринского МР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (заместителем главного государственного инспектора Туринского района по пожарному надзору), эксперты не привлекались.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

На территории, в зданиях, помещениях Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 г. Туринска по адресу: 623900, Свердловская область, г. Туринск, ул. Спорта, 10.
по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	01.06.2021 г.	
2	На объекте отсутствуют двери и приспособления для самозакрывания дверей на лестничных клетках 1 и 2 этажей	п. 4.2.7 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2021 г.	
3	На объекте не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения	п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	01.06.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР Туринского ГО,
Слободо-Туринского МР УНД и ПР ГУ МЧС России
по Свердловской области Пахомов К.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

" 02 " ноября 20 20 г.

М.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

" 02 " ноября 20 20 г.

Заведующ. хозотделом Кириллов М.А.

(должность, фамилия, инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:_____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.